

## Auftraggeber

Saint-Gobain Weber GmbH  
Schanzenstraße 84

D-40549 Düsseldorf

## Kurzfassung zum Prüfzeugnis Nr.220011599-16 vom 02.06.2016

**Betrifft:** Prüfung des Fliesenklebers „**weber.xerm 861**“.

**Prüfgrundlage:** DIN EN 12004: 2014-02 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Anforderung, Konformitätsbewertung, Klassifizierung und Bewertung“

DIN EN 1348: 2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Bestimmung der Haftzugfestigkeit“

DIN EN 1346: 2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Bestimmung der offenen Zeit“

DIN EN 1308: 2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Bestimmung des Abrutschens“

DIN EN 12002: 2009-01 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Bestimmung der Verformung zementhaltiger Mörtel und Fugenmörtel“

**Untersuchungs-  
Ergebnis:**

Der Fliesenkleber „**weber.xerm 861**“ hat alle Anforderungen der Klasse  
**C2 TE S1**

nach DIN EN 12004: 2014-02 erfüllt.

Dortmund, 16.06.2016

Im Auftrag

  


Minh Công, Trần